



VKF Technische Auskunft Nr. 31596

Inhaber /-in
SACAC AG
Fabrikstrasse 11
5600 Lenzburg
Schweiz

Hersteller /-in
SACAC AG
5600 Lenzburg
Schweiz

Gruppe 206 - Stützen

Produkt STAHLBETONSTÜTZEN AUS HOCHFESTEM BETON

Beschreibung Vorfabrizierte Stützen aus Stahl, Beton C75/90 und PP-Fasern (Betonrezepturen 452 SCC, 462 SCC HELL, 472 SCC DUNKEL, 482 SCC BUNT, 125 SCC GUISANPLATZ, 452jf SCC), RD=2400kg/m³

Anwendung RF1
Feuerwiderstand: Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers

Unterlagen MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Rechnerischer Nachweis '6.1/14-031' (06/2015), Gutachten '6.1/14-031' (02.06.2015); Hersteller: System-Beschreibung 'SCC_01_SACAC_Stützen_452 SCC' (07.05.2024, V3)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1365-4

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 04.07.2024
Ersetzt Dokument vom 07.05.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo